# VODOHOSPODÁŘSKÁ LABORATOŘ

Miroslav Šena, Nymburk - Babín

ul. Poděbradská, areál úpravny vody Babín, 288 02 Nymburk

*tel. +420 325 513 518*

*e-mail: senalab@ centrum.cz*


**ČSN EN ISO / IEC 17025**

Laboratoř posouzená ASLAB, Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří. Zkušební laboratoř č. 4059.

Objednavatel : Vodovody a kanalizace a.s., Bobnická 712 288 21 Nymburk

IČO / R.č. : 46357009

# PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 4921/19



**Předmět zkoušky : pitná voda**

**Obec :** Nymburk

**Místo odběru :** Úpravna vody, výtlak, výtokový kohout

**Datum odběru** : 18.11.2019

**Datum dodání** : 18.11.2019

**Datum zahájení analýz** : 18.11.2019

**Druh odběru** : veřejný vodovod

**Datum dokončení** : 20.11.2019

**Vzorkovnice** : laboratoře

**Odběr provedl** : Šena Miroslav

**Čas odběru** : 13:15

**Fyzikálně chemické ukazatele**

| | jednotka | výsledek | nejistota měř. | limit.hodnoty | použitá metoda |
|---|---|---|---|---|---|
| Chlór volný | mg/l | <0.05 | | 0.30 | SOP-32 ČSN ISO 7393-2 * |

**Komentář :**

Vzorek č. 4921 vyhovuje Vyhl. MZd č. 252/2004 Sb. v rozsahu provedených stanovení.

Výsledky zkoušek jsou uváděny s nejistotou měření vyjádřenou jako rozšířená nejistota s koeficientem k = 2 ( pro hladinu významnosti 95% ).

Stanovení označené * jsou předmětem osvědčení vydaného ASLAB, Střediskem pro posuzování způsobilosti laboraroří.

Výsledky stanovení se týkají pouze předmětu této zkoušky uvedeného v tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty.
Protokol může být reprodukován jedině celý, neúplný pouze s písemným souhlasem zkušební laboratoře.
U vzorků neodebraných laboratoří neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za provedené analýzy.

Analyzoval : Vosecká Renata

V Nymburce dne 20.11.2019

Vedoucí laboratoře : Ing. Marek Stanislav

VODOHOSPODÁŘSKÁ LABORATOŘ Miroslav Šena, Nymburk - Babín č. 4059 Osvědčení č. 472 Laboratoř posouzená ASLAB Praha