**V O D O H O S P O D Á Ř S K Á  L A B O R A T O Ř**
M i r o s l a v  Š e n a, N y m b u r k  -  B a b í n
ul. Poděbradská, areál úpravny vody Babín, 288 02 Nymburk

*tel. +420 325 513 518*
*e-mail: senalab@ centrum.cz*

**ČSN EN ISO / IEC 17025**
Laboratoř posouzená ASLAB, Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří. Zkušební laboratoř č. 4059.

Objednavatel : Vodovody a kanalizace a.s., Bobnická 712 288 21 Nymburk
IČO / R.č. : 46357009

# PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1059/20



**Předmět zkoušky : pitná voda**

**Obec :** Nymburk
**Místo odběru :** Pražská 2161 JDK,admin. budova, kuchyňka dřez
**Datum odběru** : 09.03.2020
**Datum dodání** : 09.03.2020
**Datum zahájení analýz** : 09.03.2020
**Druh odběru** : veřejný vodovod
**Datum dokončení** : 12.03.2020
**Vzorkovnice** : laboratoře

**Odběr provedl** : Šena Miroslav
**Čas odběru** : 12:35

**Bakteriologické ukazatele**

| | jednotka | výsledek | nejistota.měř. | limit.hodnoty | použitá metoda |
|---|---|---|---|---|---|
| Koliformní bakterie | KTJ/100 ml | 0 | | 0 | SOP-1 ČSN EN ISO 9308-1 * |
| Escherichia coli | KTJ/100 ml | 0 | | 0 | SOP-1 ČSN EN ISO 9308-1 * |
| Kult. mikroorg. při 36°C | KTJ/ml | 3 | | 40 | SOP-9 ČSN EN ISO 6222 * |
| Kult. mikroorg. při 22°C | KTJ/ml | 22 | | 200 | SOP-10 ČSN EN ISO 6222 * |

**Komentář :**
Vzorek č. 1059 vyhovuje Vyhl. MZd č. 252/2004 Sb. v rozsahu provedených stanovení.

Výsledky zkoušek jsou uváděny s nejistotou měření vyjádřenou jako rozšířená nejistota s koeficientem k = 2
( pro hladinu významnosti 95% ).
Stanovení označené * jsou předmětem osvědčení vydaného ASLAB, Střediskem pro posuzování způsobilosti laboraroří.

Výsledky stanovení se týkají pouze předmětu této zkoušky uvedeného v tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty.
Protokol může být reprodukován jedině celý, neúplný pouze s písemným souhlasem zkušební laboratoře.
U vzorků neodebraných laboratoří neručí laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za provedené analýzy.

Analyzoval : Ing. Jelínková Iva

V Nymburce dne 12.03.2020

Vedoucí laboratoře : Miroslav Šena

VODOHOSPODÁŘSKÁ LABORATOŘ Miroslav Šena, Nymburk - Babín č. 4059 Osvědčení č. 472 Laboratoř posouzená ASLAB Praha